

MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STOLPAR

Med stolptimmer förstås rundvirke av tall eller annat barrslagsträ om så avtalas avsett för förädling till kraftlednings- eller telestolpar.

BESKAFFENHET

Tillredning

Stolptimmer skall tillredas av växande träd. I stolptimmer skall trädets rotända ingå om ej annat avtalats. Stock skall vara jämnkapad i båda ändarna samt *väl kviststad* eller, om annan kvistningsgrad avtalats, kvistad enligt avtalet. Den skall vidare vara fri från röta, stockblånad eller insektsskador i veden. Krokighet, rökqvist eller rötved av nämnvärd betydelse får ej förekomma. Även i övrigt skall stolptimmer vara fritt från fel, som påtagligt nedsätter stolpens hållfasthet. Exempel på sådana fel är stor kvist (särskilt i varv) och spjälkning. För fortsatt hantering besvärande rotben och andra ojämnheter skall vara avjämnade i tillräcklig omfattning.

Dimensioner

Stolptimmer skall hålla avtalade minimi- och maximidimensioner samt eventuellt övermål enligt avtal.

VOLYMMÄTNING

Volymmätning av stock utförs som topp-, mitt- eller topprotmätning enligt avtal.

BEHANDLING

Stock skall bedömas med hänsyn till dess användbarhet som kraftlednings- eller Telestolpe. Volym- eller kvalitetsbehandling utförs ej.

Toleransfel

Om ej annat avtalats tillåts jämn långkrök med mindre båghöjd än halva mittdiametern samt obetydlig krokighet i rotändan inom 1/6 av stolpens längd och inom 2 m från rotändans centrum.